

KT3- 01317VS3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT


11/03/2013
 Page 01/01

1. Tên mẫu : **SƠN EPOXY ET 5660**
Name of sample **CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CHÂU THÀNH A, HẬU GIANG**
2. Mô tả mẫu : **Mẫu đựng trong hộp thiếc, nhãn hiệu KCC paint**
Sample description **As received sample contained in tin box, KCC paint brand**
3. Số lượng mẫu : **01 (880 g)**
Quantity
4. Ngày nhận mẫu : **21/02/2013**
Date of receiving
5. Thời gian thử nghiệm : **21/02/2013 – 11/03/2013**
Testing duration
6. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIỂM ĐỊNH HẬU GIANG**
Customer **139 Đường Ngô Quốc Trị, Vị Thanh, Hậu Giang**
7. Kết quả thử nghiệm :
Test results

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.1. Khả năng kháng khuẩn của sơn trong bình chứa <i>Resistance of emulsion in the container to attack by microorganisms</i>	ASTM D 2574 - 00	Có khả năng kháng khuẩn <i>Resistant in the container to attack by microorganisms</i>

TRƯỞNG PTN VI SINH - GMO
 HEAD OF MICROBIOLOGY - GMO TESTING LAB.

PHÓ GIÁM ĐỐC
 VICE DIRECTOR


Phạm Văn An




Trần Thị Mỹ Hiền

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến./ Test results are valid for the namely submitted samples(s) only.
 2. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
 3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu./ Name of sample and customer are written as customer's request.
 4. Độ không đảm bảo do mở rộng ước lượng được tính với $k = 2$, mức tin cậy 95 %. Khách hàng có thể liên hệ theo địa chỉ dưới để biết thêm thông tin.
Estimated expanded uncertainty of measurement with $k = 2$, at 95 % confidence level. Please contact Quatest 3 at the below address for further information.

N/A: không áp dụng.
 Not applicable

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-8) 3829 4274 Fax: (84-8) 3829 3012 Website: www.quatest3.com.vn
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-61) 383 6212 Fax: (84-61) 383 6298 E-mail: qt-dichvutn@quatest3.com.vn